

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области

АКТ САНИТАРНО – ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

Акт составлен Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском районах, ул. Р.Зорге, 3 19.06.08
(время, дата и место составления акта)

На основании заявки № 228 от «05» апреля 2008г. завершающей МДОУ д/с № 19, Володарский, Нововиновое д.ш.
специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском районах Горбуновой Ольгой Александровной

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица (лица) руководителя, членов проверяющей группы, проводившего (ших) мероприятия по надзору)

Проведено санитарно-эпидемиологическое обследование учреждения по вопросу соблюдения требований санитарных норм и правил при оформлении санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятельность в отношении:

Мини-столовая дошкольного образовательного учреждения детский сад № 19, Володарский, Нововиновое д.ш.
№ 30/ ИНН 6151009253

(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, юридический адрес, ИНН)

в присутствии:

завершающей МДОУ д/с № 19 Нововиновое д.ш.

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица (должностных лиц) проверяемого юридического лица или индивидуального предпринимателя, в присутствии которого (которых) проводились мероприятия по надзору)

По результатам проверки установлено:

1. Свидетельство о гос. регистрации ДООУ № 1016102483002 от 03.11.05г.
2. Лицензия № 6958 от 23.05.08г. действительна до 23.05.08г.
3. ИНН 6151009253 от 31.03.04г.

Количество сотрудников в соответствии со списочным составом _____, представлено _____ личных медицинских книжек установленного образца со сведениями о пройденных медицинских осмотрах, флюорографическом обследовании, профилактических прививках, профессиональной гигиенической подготовке и аттестации _____ документы, подтверждающие прохождение медицинских осмотров сотрудниками представлены в полном объеме, замечаний нет

4. Наличие программы визуального контроля: в наличии
8. Проектная мощность 75 Списочный состав 69
9. Количество групп 3; групп кратковременного пребывания —
10. Размещение:

Подъездные пути к ДООУ: имеющиеся подъездные пути к ДООУ заасфальтированы.

наличие дорожек (асфальтовых, бетонированных или с другим твердым покрытием) дорожки в ДООУ имеют асфальтовое покрытие

- Состояние асфальтового покрытия (целостность нарушена (не нарушена) целостность частично нарушена

11. Участок:

- Ограждение (забор высотой не менее 1,6м и полоса зеленых насаждений) отсутствует забор с южной стороны
- Озеленение не менее 50% площади территории ДООУ 50%, ограждение групповых площадок кустарниками _____, отсутствие кустарников и деревьев с ядовитыми плодами: кустарники и деревья с ядовитыми плодами отсутствуют
- Наличие зонирования территории: да (нет)
- Зоны игровой территории:
 - количество групповых площадок: 3 обеспеченность ими для каждой группы да (нет) групповые площадки для каждой группы
 - теневые навесы на каждой групповой площадке: да (нет), количество 1

- игровые площадки оборудованы малыми игровыми формами да (нет), соответствующую возрасту и росту детей да (нет) частично оборудовано

• Оборудование групповых площадок: отсутствует, наличие (перечислить) домики, навески, сараи наличие песочниц -

Состояние асфальтового покрытия (целостность нарушена, (не нарушена) целостность частично нарушена

• Состояние контейнерной площадки: оборудована (не оборудована), наличие бетонированной площадки, контейнеров с крышками оборудована площадка под мусоросборник

12. Наличие наружного искусственного освещения установлено 3 лампы

13. Здание типовое (приспособленное), этажность кишное, 2х-этажное

14. Санитарно-техническое состояние объекта удовлетворительное (неудовлетворительное) (подчеркнуть):

• Состояние кровли удовлетворит. капитальный, частичный ремонт (подчеркнуть)

• Состояние канализационной системы (выгреб) удовлетвор. капитальный, частичный ремонт (подчеркнуть)

• Состояние водопроводной системы удовлетворит. капитальный, частичный ремонт (подчеркнуть)

• Санитарно-техническое состояние санитарных узлов удовлетворительно (неудовлетворительное) удовлетворительно

• Обеспеченность сантехприборами: унитазов по 2, при необходимости по 4

• умывальных раковин по 2, при необходимости по 4

• Условия для организации физического воспитания:

• Санитарно-техническое состояние спортивного зала удовлетворительное (неудовлетворительное) отсутствует

• Санитарно-техническое состояние музыкального зала удовлетворительное (неудовлетворительное) отсутствует

15. Состояние групповых ячеек (удовлетворительное, неудовлетворительное): удовлетворительное

• Соответствие индивидуальных шкафчиков для одежды списочному составу детей соответствует

• Соответствие кроватей в спальнях помещению списочному составу детей соответствует

• Обеспечение естественной вентиляции наличие (отсутствие) фрагуг, форточек естественная вентиляция за счет форточек и фрагуг

• Туалетные помещения (соответствие гигиеническим нормам): количество умывальников для ясельных групп 2, при норме 3; для групп дошкольного возраста по 2 при норме по 4; количество унитазов по 2, при норме по 4; наличие шкафа для горшков есть, наличие хозяйственного шкафа есть, наличие душевой сетки с гибким шлангом -

• Наличие отдельно оборудованной буфетной оборудована моечная соответствие площади соответствует требованиям СанПиН

• Количество моечных ванн в буфетных по 4

• Горячая вода к моечным ваннам в буфетной подведена (не подведена) горячая вода подведена от электроводонагревательных баков

• Наличие воздушных разрывов при подключении моечных ванн к канализации (имеются, отсутствуют) воздушные разрывы имеются

16. Физкультурное оборудование (лестницы гимнастические, гимнастическая стенка, снаряды для пролезания, ребристые доски, гимнастические скамейки) в наличии

17. Наличие помещения для занятий детей с использованием компьютеров отсутствует

18. Медицинский блок: медицинский кабинет, процедурная, изолятор (отсутствует) мед. кабин. площадью 7,8 м²

Состояние медицинского кабинета удовлетворительное (неудовлетворительное); Оснащение кабинета оборудованием и инструментарием соответствует (не соответствует) нормативам соответствует не в полном объеме

• Укомплектованность медработниками 1 по штату 1 фактически 1

19. Наличие условий для организации питания:

• Санитарно-техническое состояние пищеблока удовлетворительное (неудовлетворительное).

• Система механической, вытяжной вентиляции исправна (не функционирует, отсутствует) отсутствует

• Водоснабжение централизованное (нецентрализованное, привозное), ввод воды отсутствует водоснабжение централизованное

• Наличие емкостей запаса воды: имеются баки для запаса воды с централизованной разводкой к моечным ваннам

• Наличие горячей проточной воды: горячая проточная вода от электроводонагревательных баков

• Наличие автономного электроводонагревателя с подводкой к моечным ваннам на случай отключения горячей воды имеются

• Набор помещений пищеблока (перечислить) горячий мясной цех, овощной цех, моечная, кружковая, абразивная

Организованы участки (отсутствуют) организованы участки со специально оборудованными стоками в вальцовом цехе

• Холодильное оборудование (количество единиц) 3 состояние (удовлетворительное, неудовлетворительное) удовлетворительное

• Соблюдение режима работы холодильного оборудования: соблюдается (нарушается) температура +2, +6 °C термометры имеются (отсутствуют) термометры в наличии

• Условия для раздельного хранения молочных и мясных продуктов: созданы (отсутствуют): условия для раздельного хранения молочных и мясных продуктов созданы

Технологическое оборудование: (перечислить имеющееся) электропечь с электродуховкой, электромясорубка

Недостающее местомес, овощешнек состояние (удовлетворительное, неудовлетворительное)

• Наличие духовых (жарочных шкафов) в наличии

• Столовой посуды достаточно (недостаточно) количество, по 2 комплекта на 1 питающегося (наличие 2-х комплектов на 1 питающегося). Питание детей организовано в групповой ячейке

• Наличие моечной столовой посуды в бюджетном количестве моечных ванн по 4 ванны

• Обеспеченность моющими и дезинфицирующими средствами моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены в достаточном количестве

• Перечислить фирмы – поставщики продуктов питания ООО "ТНП Магазин 662", ООО "Радуга", ИП Фардашев Ш.Ф., ООО "НМЗ и др."

• Укомплектованность кадрами пищеблока: количество человек по штатному расписанию 2 фактически 2

• Наличие 3-х комплектов санитарной одежды санитарной одежды (отсутствие) в наличии

• Наличие санитарной одежды для уборки помещений, мытья посуды, раздачи пищи в наличии

20. Наличие договоров: на вывоз ТБО: № 41 от 01.04.08, на проведение дератизационных, дезинсекционных и дезинфекционных работ: № 11/39 от 28.12.07 и утилизацию ртутьсодержащих ламп: № 17 от 16.01.08

Заключение:

не в полном объеме

• Условия для воспитания и обучения соответствуют (не соответствуют) требованиям СанПиН 2.4.1.1249 – 03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»

Обследование проводилось в моем (нашем) присутствии:

зав. МДОУ ДС №19
(должность лица (лиц), в присутствии которого проводились мероприятия по надзору)

Мас
(подпись)

Лосвинова Л.П.
(Ф.И.О.)

С актом обследования ознакомлен:

зав. МДОУ ДС №19
(руководитель юридического лица, ПБОЮЛ, либо уполномоченное лицо)

Мас
(подпись)

Лосвинова Л.П.
(Ф.И.О.)

Акт обследования составлен:

Специалист-эксперт
ТО Управления
Роспотребнадзора
по Ростовской области
(руководитель группы (должностное лицо), проводившее мероприятия по надзору)

Горбунова
(подпись)

Горбунова О.А.
(Ф.И.О.)

К акту прилагаются: протоколы лабораторных испытаний ФГУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в городе Ростове-на-Дону № 624 от 27.05.08г. № 810 от 19.06.08г.

(акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), объяснения должностных лиц, на которые возлагается ответственность за выявленные нарушения, другие документы или их копии, связанные с результатами мероприятий по надзору)

Акт обследования получил:

19 июня 2008г.